

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Број: 1188-4/2019
Дана: 06.11.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ :
РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДЕНО ЗАБАВНОГ САДРЖАЈА НА ПРОСТОРУ
МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ – 2. ФАЗА
БР. ЈН/Р/14/2019**

Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић у конкурсној документације за јавну набавку радова у отвореном поступку Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2. фаза у року предвиђеном за достављање понуда врши следеће измене:

У делу VIII ПРЕДМЕР РАДОВА врше се следеће измене:

- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, на страни 142 од 181, у позицији 3. мењају се количине и додају димензије потребних противпожарних клапни. Количине и димензије потребних противпожарних клапни су: 2 ком 300x250mm, 2 ком 400x200mm, 6 ком 400x250mm, 6 ком 500x250mm и 1 ком 600x300mm;
- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, у позицији 8, која се налази на страни 144 од 181 и 145 од 181, додаје се количина „101“, тако да је сада потребно 101 комплет;
- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, у позицији 9, која се налази на страни 145 од 181, додаје се количина „25“, тако да је сада потребно 25 комплета;
- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, у позицији 11, на страни 146 од 181, брише се алинеја „- против-пожарне клапне са електро моторним покретачем, повратном опругом и крајним положајем, нормално отворена која се уграђује на пролазу канала кроз противпожарни зид.“;
- у оквиру предмера ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ у делу 9.00 Зидарски радови, на страни 57 од 181, мења се позиција 9.02 и сада гласи:
„Набавка и уградња димњака типа "UNIplus 20 set 7m Schiedel" или одговарајуће.
Унутрашњи пречник Ø 20 цм
Спољне мере 36/36 цм
Маса 92 кг/м

м' 7.00“;

- у оквиру предмера ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ у делу 12.00 Изолатерски радови, на страни 61 од 181, мења се опис позиције 12.08 и сада гласи:

„Набавка и постављање термоизолационих плоча, од екструдираног полистирена, дебљине 10 цм за кров, преко подлоге.

Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта.“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

ДОО „Парк Палић“ Палић
Комисија за јавну набавку